


Legenda:


Svítidlo A (vestavné LED svítidlo, ANTIVANDAL s pohybovým čidlem, 34W, 3890lm, 4000K, rozměry 653x255x95 mm)

Poznámky:

Svítidlo bude napojeno ze stávajícího rozvodu demontovaného svítidla pomocí CYKY-J 3x1,5.
V suterénu bytového domu budou demontovány a zpětně nainstalovány svítidla po zaizolování stropu.
Hlavní rozvaděč bude vybaven jističem pro řídicí jednotku zvonkového tabla.



S

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽ.PROJEKTU	<div>PRINTES ATELIER DIČ CZ 25391089 s.r.o. Tel., fax: 581 203 705, 581 202 479 MOSTNÍ 11a, 750 02 PŘEROV</div>	
ING. ADAM RÝZNAR	ING. MICHAL ZUBÍK			
STAVEBNÍK				
Město Mimoň, Mírová 120, 47124 Mimoň				
MÍSTO	Ploužnice 328-331, 471 24 Ralsko - Ploužnice, Česko		FORMÁT	A4
STAVBA	Snížení energetické náročnosti bytového domu Ploužnice 328-331		DATUM	30.4.2024
			STUPEŇ	DSP+DVZ
OBJEKT	SO 01 - Bytový dům		ČÍSLO ZAK.	-
ČÁST	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		MĚŘÍTKO	Č.VÝK.
Půdorys 1.NP - Osvětlení vchodů 328-331			1:25	D.1.4.7b.01