

MĚSTO MIMOŇ
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . . .
ZE DNE:
ČJ.: MUMI /2022 []

VYŘIZUJE: Pavel Soukup
TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044
E-MAIL: soukup@mestomimon.cz []

DATUM: 17.05.2022 . . .

Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na „Oprava komunikace v ulici Hvězdovská“

Dotaz 1:

V zadávací dokumentaci je v technické zprávě a vzorovém příčném řezu uvedena pokládka dvou asfaltových vrstev nemodifikovaných – ACO 8 tl. 30mm a ACP 16+ tl. 50-80 mm (podle potřeby).

Ve výkazu výměr jsou však uvedeny tři asfaltové vrstvy modifikované – ACO 11 tl. 40mm, ACL 16 tl.30mm (vyrovnávka) a ACL 16 tl. 50mm.

Má uchazeč opravit výkaz výměr, aby odpovídal projektové dokumentaci.

Odpověď:

Po konzultaci s projektantem požaduje zadavatel dodržet skladbu uvedenou ve výkazu výměr.

S přáním hezkého dne



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek