MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.: MUMI /2021

VYŘIZUJE: Pavel Soukup
TEL.: 487 805 020

FAX: 487 805 044
E-MAIL: soukup@mestomimon.cz

DATUM: 16.06.2021

Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na „Oprava komunikace na p.č. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem"

Dotaz 1:
Dle výkazu výměr by se měl zhotovovat žlab v množství celkem 20m, ale na situaci je znázorněn jen jeden v délce 3m.

Odpověď:
Platí 20 m ve výkazu výměr. Žlab je doplněn do upravené situace.

Dotaz 2:
Bude se podklad z R-materiálu a podklad z SC 8/10 (KSC I) provádět na stávající povrch, protože pak dojde k velkému navýšení nivelety vozovky.

Odpověď:
R-materiál a SC 8/10 (KSC I) je sanace stávajících vrstev (děr a výtluků)

Dotaz 3:
Skladba komunikace uvedená ve výkazu výměr neodpovídá skladbě ve vzorovém řezu. Rozdíl je v druhu AB i ve spojovacím postřiku.

Odpověď:
Došlo k úpravě a sjednocení výkazu výměr a vzorového řezu.

S přáním hezkého dne

Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III