

MĚSTO MIMOŇ
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . . .
ZE DNE:
ČJ.: MUMI /2021 [. . .]
VYŘIZUJE: Pavel Soukup
TEL.: 487 805 020
FAX: 487 805 044
E-MAIL: soukup@mestomimon.cz [. . .]
DATUM: 07.07.2021 . . .

Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na „Regenerace sídliště U Nemocnice 2. Etapa a oprava schodiště na p.č. 1530/1 v k.ú. Mimoň“

Mění se rozsah realizovaného díla a název zakázky. V rámci této zakázky nebude realizována část: oprava schodiště na p.č. 1530/1 v k.ú. Mimoň.

Změna předpokládané ceny díla: 4 435 000 Kč bez DPH.

Název akce: Regenerace sídliště U Nemocnice 2. etapa

Dotaz 1:

prosíme o bližší specifikace (rozměry, barva) dlažebního materiálu

- úsek 1 – zámková dlažba tl. 8 cm
- úsek 3 – zatravňovací dlažba tl. 8 cm
- úsek 4 – vegetační dílce tl. 10 cm

Odpověď:

- úsek 1 - betonová zámková dlažba šedá rozměr 200 mm x 100 mm x 80 mm
- úsek 3 - betonová zatravňovací tvárnice šedá rozměr 600 mm x 400 mm x 80 mm
- úsek 4 – zatravňovací dlažba vegetační kámen barva šedá 200 mm x 200mm x 80mm
(v úseku 4 je doplněn výkaz výměr o další položky a z tohoto důvodu se mění předpokládaná cena díla)

Dotaz 2:

ve výkazu výměr úseku 4, jsou položky geotextilie a vegetačních dílců stanoveny výměrou 619 m. Domníváme se, že výměra měla být stanovena v m2. Jinak prosíme o uvedení šíře úseku.

Odpověď:

upraven výkaz výměr na m2.

S přáním hezkého dne



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek