

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.: . .
ZE DNE:
ČJ.: MUMI /2024 []
VYŘIZUJE: Pavel Soukup
TEL.: 487 805 020
FAX: 487 805 044
E-MAIL: soukup@mestomimon.cz []
DATUM: 06.08.2024 . .

Dodatečné informace č. 1 k zadávacímu řízení na „Vranov – chodník podél III/26831“

Dotaz 1:

v rámci přípravy nabídky na VZ „Vranov – chodník podél III/26831“ si dovoluujeme zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Ve výkresu detailů je zakreslena kamenná obruba 150/1000/250 rovná i do oblouku. Výkaz výměr však položky na D+MT žulových obrub neobsahuje. Prosíme tedy o doplnění položek vč. bližší specifikace obloukové obruby. Případě sdělení, že tyto nejsou předmětem zadání.

Odpověď 1:

Došlo k omylu. V bezbariérovém řešení v příloze detailů je uvedena kamenná obruba. Omyl. Platí Koordinační situace, vzorové řezy. TZ a výkaz výměr.



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III
-1-